



XARXA PROPOSADA

- CENTRE DE COMANDAMENT (C.C.)
- LÍNIA D'ENLLUMENAT SOTERRADA
- LUMINÀRIA AMB PROTECTOR EN COLUMNA (4m.)

XARXA EXISTENT

- COLUMNA TIPUS IMPU 2000 DE 10m. NOVA, AMB LUMINÀRIES 150W I 100W, VSAP, EN CALÇADA I VORERA
- COLUMNA TIPUS IMPU 2000 DE 10m. EXISTENT, AMB LUMINÀRIES 150W I 100W, VSAP, EN CALÇADA I VORERA
- COLUMNA TIPUS IMPU 2000 DE 10m. NOVA, AMB LUMINÀRIA PER CALÇADA 150W VSAP
- COLUMNA D'ENLLUMENAT EXISTENT A ELIMINAR
- LÍNIA SOTERRADA
- PASSATUBS (PAS DE SERVEI NOU)
- CPM EXTERIOR
- PERICÓ REG. PER A PAS DE CALÇADA, DE 600X600mm
- PERICÓ DE REGISTRE EN VORERA, 400X400mm
- BAUSSA TIPUS VERONA GGP-147 DE 1.00m D'ALÇADA AMB LAMPADA DE 70W OBERTA AMB UL LUMINÓS

Prestat provisionalment pel Ajuntament de Premià de Mar el dia 07 ABR. 2010

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme

Ajuntament de Premià de Mar

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 JUL. 2010 amb les prescripcions d'obra esmentades a l'acord

La secretària
M. Teresa Martí i Prat

PLA ESPECIAL DEL PORT DE PREMIÀ DE MAR

Text refet que incorpora el resultat de la informació pública

Promotors:

Ajuntament de Premià de Mar

Generalitat de Catalunya
D.P.T.O.P.
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes

PLÀNOL: SERVEIS. XARXA D'ENLLUMENAT, PROPOSTA

Projecte: Miletto Consultors Urbanistes, S.L.

E: 1/1000 Data d'entrega: Març 2010

Axiu: 058-28-servéis enllumemat_100318.dwg

28