

XARXA PROPOSADA


- XARXA ELÈCTRICA SOTERRADA DE M.T.
- XARXA ELÈCTRICA SOTERRADA DE B.T.
- ESTACIÓ TRANSFORMADORA
- C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- PUNT DE CONNEXIÓ DE FILAT DE M.T. A XARXA DE M.T. EXISTENT
- COMPTADORS EXISTENTS A ELIMINAR

XARXA EXISTENT

- CT2 CENTRE TRANSFORMADOR
- MITJA TENSIÓ
- CANALITZACIÓ AEREA BAIXA TENSIÓ
- CANALITZACIÓ SOTERRADA BAIXA TENSIÓ
- CPM INTERIOR EDIFICI
- CPM EXTERIOR
- PERICO 3C
- PERICO 2C BAIXA TENSIÓ
- PERICO 2C MITJA TENSIÓ
- CGP-10-20
- CAIXA D'EMPALME
- CANALITZACIÓ SOTERRADA 2DN1 60, C1
- CANALITZACIÓ SOTERRADA DN100, C2
- CONDUCTOR DE COBRE NU DE 145mm²
- ESCOMESA ELÈCTRICA I DISTRIBUCIÓ
- COLUMNA D'ENLLUMENAT DE 15m. AMB 3 PROJECCIONS 400W VAP
- TORRETTA SERVEIS
- ELÈCTRICITAT: CAIXA DE PRESSES DE CONEIXEMENTS I PROTECCIONS: 230V 50Hz 32 i 1+1
- PERICO 40x40
- PERICO 55x55 AMB TAPA 127

CT-B
Varis (cales, rega...) 55kW
Club náutic 120kW
Port Building 300kW
Passatge marítim y panyols 50kW

CT-A
Pantones 786kW
Capitania 31kW
Area Técnica 100kW
Locals comercials + taller 250kW
Gasolera 50kW
CSM 25kW
Centre pedagògic 50kW
Piscicultura 88kW
Muelle pescadors 25kW



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme

Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona
en sessió de 22 JUL 2010
amb les prescripcions d'ofici esmentades
a l'acord


La secretària
Aurora Geste
M. Teresa Montó i Prats

PLA ESPECIAL DEL PORT DE PREMIÀ DE MAR

Text refós que incorpora el resultat de la informació pública
Promotors:



PLÀNOL: SERVEIS. ELÈCTRICITAT. PROPOSTA.



E: 1/1000 Data d'entrega: Març 2010

Arxiu: 058-27-servis electricitat_100318.dwg