

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT



- CT2 CENTRE TRANSFORMADOR
- MITJA TENSIÓ
- CANALITZACIÓ AEREA BAIXA TENSIÓ
- CANALITZACIÓ SOTERRADA BAIXA TENSIÓ
- CPM INTERIOR EDIFICI
- CPM EXTERIOR
- PERCÓ 3C
- PERCÓ 2C BAIXA TENSIÓ
- PERCÓ 2C MITJA TENSIÓ
- CGP-10-20
- CAIXA D'EMPALE
- CANALITZACIÓ SOTERRADA 20N160, C1
- CANALITZACIÓ SOTERRADA DN100, C2
- CONDUCTOR DE COURE NU DE 1x35mm²
- ESCOMESA ELECTRICA I DISTRIBUCIÓ
- COLUMNA D'ENLUMENAT DE 18m, AMB 3 PROJECTORS 400W/15AP
- TORREJA SERVERS
- ELECTRICITAT: Caixa de pressió de coure amb proteccions BASE CEN 307 32 I+T JSABE CEN 307 32 I+T
- PERCÓ 40x40
- PERCÓ 50x55 AMB TAPA 12T

CT-B
Varios (cales, flego...)
Club náutico
Port Building
Paseo marítim y portales

55kW
120kW
300kW
50kW

CT-A
Pantallanes
Capitania
Area técnica
Localitat comercials + taller
Gasolera
CRAM
Centro pedagógico
Piscifactoria
Muelle pescadores

78kW
31kW
100kW
250kW
50kW
25kW
50kW
88kW
25kW



Ajuntament de
Premià de Mar
Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme
Aprobat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona
en sessió de 22 JUN. 2010
amb les prescripcions d'ofici esmentades
a l'acord.
La secretària

PLA ESPECIAL DEL PORT DE PREMIÀ DE MAR

Text referit que incorpora el resultat de la informació pública

Promotors:




Ajuntament de
Premià de Mar



Generalitat de Catalunya
D.P.T.O.P.
Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes

PLÀNOL: SERVEIS. ELECTRICITAT. ESTAT ACTUAL.



Projecte: Miletto Consultors Urbanistes S.L.

E: 1/1000

Data d'entrega: Març 2010

Arxiu: 058-19-servis existents electricitat_100318.dwg

19